



**ORTADOĐU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ANKARA**

**ORTADOĐU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKÜ-REDRESÖR GRUBU ALIM ŞARTNAMESİ**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĐI

7.

ORTADOĐU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYAÇ ALIM VE MONTAJ
ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ VE KAPSAM

Bu Şartname Ortadođu Teknik Üniversitesinde bulun trafo merkezlerinde kullanılmak üzere Akü Redresör Grubu Alımı için uyulması gereken esasları düzenlemektedir.

2- ŞARTNAME, YÖNETMELİKLER VE STANDARTLAR

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliđi.
- Elektrik İç Tesisat Yönetmeliđi.
- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliđi.
- Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi.
- Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliđi.
- TSE ve asgari TSE standartlarını sađlayan diđer üst standartlar.
- TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yayınlanan TEDAŞ-MLZ/2018-065 AKÜ- REDRESÖR GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ (Mayıs 2018)

3- MALZEME ÖZELLİKLERİ

TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yayınlanan Mayıs 2018 tarihli TEDAŞ-MLZ/2018-065 numaralı Akü-Redresör Grubu Teknik şartnamesinde belirtilen şartlarda,

- 3 adet 24V/20A çıkışlı 26Ah akü kapasiteli Akü Redresör Grubu
- 1 adet 24V/20A çıkışlı, 40Ah akü kapasiteli Akü Redresör Grubu

temin edilerek İdareye teslim edilecektir.

4- GARANTİ

Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kabul edilmesine müteakip yüklenici tarafından temin edilen malzemeler en az 2 yıl süre ile imalatçı firma garantisi altında olacaktır.

5- İŞİN SÜRESİ

İşin süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (on) takvim günüdür.

EK: TEDAŞ-MLZ/2018-065 numaralı Akü-Redresör Grubu Teknik şartnamesi


İbrahim ERSOY
Elektrik İşletme Müdür V.